



LANDRATSAMT
BODENSEEKREIS GEGANGEN

29. Nov. 2018
Planen + Bauen

Stadtverwaltung Tettngang			
Eing	28. Nov. 2018		
St & M	TD	Fin	J & B
BBV	P & O	BS	P & B

Landratsamt Bodenseekreis • 88041 Friedrichshafen

Dezernat/Amt 4/42 Gesundheitsamt

Gebäude Albrechtstraße 75

Stadt Tettngang
Stadtbauamt
Herrn Madlener
Montfortplatz 7
88069 Tettngang

Name Nikolaus Brunner

Zimmer-Nr. A302

Telefon 07541 204 5843 /Handy 01702856556

Telefax 07541 204 8806

E-Mail gesundheitsschutz@bodenseekreis.de

Aktenzeichen 42-2.314-ia

Datum 23. November 2018

Besichtigung der Trinkwasser-Hausinstallationen Stadthalle Tettngang am 15.11.2018
Teilnehmer: Herr Madlener, Herr Brugger, Herr Seits, Herr Brunner

Sehr geehrter Herr Madlener,

am 15.11.2018 wurden nochmals die Trinkwasser-Hausinstallationen in der Stadthalle Tettngang in hygienisch-technischer Hinsicht besichtigt. Nach Ihren Angaben soll die Stadthalle Tettngang noch vier Jahre betrieben werden.

Aus unseren Begehungsberichten, der letzte Stand vom 27.07.2018, wurden die Trinkwasser-Installationen der Stadthalle hygienisch-technisch bemängelt.

In der erneuten Besichtigung am 15.11.2018 wurden gemeinsam folgende Vereinbarungen getroffen, die dazu beitragen sollen, dass die anerkannten Regeln der Technik in Trinkwasser-Installationen in der Stadthalle Tettngang in Teilbereichen zu erfüllen.

Derzeit erfolgt ein Rückbau der vorhandenen Brandschutzanlage sowie an dem Verteiler die Entleerungsleitungen.

Zur Diskussion steht ob ein Rückbau der vorhandenen Toiletten sowie Handwaschbecken erforderlich ist. Alternativ können hierzu Spülpläne aufgestellt werden oder die vorhandenen Trinkwasser-Installationen sind still zu legen oder durch eine Durchschleiftechnik die Leitungen zu ersetzen. Verbesserungen im Stagnationsbereich sehen wir auch bei der geplanten Neuinstallation der Zugangsleitung zu dem Wasserverteiler von DIN 3 Zoll auf 1,5 Zoll.

Bei der Besichtigung haben wir nochmals darauf hingewiesen, dass ein Rückbau der Trinkwasserleitungen, Wintrichtanlage sowie dem Thermostaatmischer zu erfolgen hat.

Durch die Stilllegung der sanitären Anlagen im Untergeschoss (Duschen, Waschtrog, Toiletten) wird einerseits dem Problem der Stagnation Rechnung getragen und andererseits eine Verbesserung der Warmwasserversorgung für die Duschen im Erdgeschoss erzielt.

In unserem letzten Schreiben vom 27.07.2018 haben wir darauf hingewiesen, dass im Bereich der Trinkwasser-Hausinstallationen in der Stadthalle Tettngang ein Sanierungskonzept von Seiten des Betreibers zu erstellen ist. Wir gehen davon aus, dass durch die vereinbarten Maßnahmen in

Anschrift & Öffnungszeiten
Glärnischstraße 1 - 3
88045 Friedrichshafen
Mo - Fr 08:00 - 12:00 Uhr
Do 14:00 - 17:00 Uhr

Kontakt
Tel.: 115 oder 07541 204-0
Fax: 07541 204-8800
info@bodenseekreis.de
www.bodenseekreis.de

Bankverbindung
Sparkasse Bodensee
Kto.: 20111704, BLZ: 690 500 01
IBAN: DE98 6905 0001 0020 1117 04
BIC: SOLADES1KNZ

Bus & Bahn
Eingabe „Friedrichshafen,
Landratsamt“ bei
www.bodo.de oder
www.bahn.de



VIER LÄNDER REGION
BODENSEE

technisch-hygienischer Hinsicht eine deutliche Besserung der Trinkwasserqualität zu erwarten ist bzw. der Stagnationsproblematik entgegengewirkt wird.

Für die bisherige gute Zusammenarbeit und die heutige Besprechung möchten wir uns bedanken und stehen Ihnen selbstverständlich für Rückfragen zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen



Nikolaus Brunner