



LANDRATSAMT
BODENSEEKREIS

EINGEGANGEN
12. Okt. 2018
Planen + Bauen

| | | | |
|------------------------------|-------|---------------|-------|
| Stadiverwaltung Tettngang | | | |
| Eing. | | 11. Okt. 2018 | |
| St & M | TD | Fin | J & B |
| BBV | P & O | BS | P & B |

Landratsamt Bodenseekreis • 88041 Friedrichshafen

Stadt Tettngang
Stadtbauamt
Herrn Madlener
Montfortplatz 7
88069 Tettngang

Dezernat/Amt 4/42 Gesundheitsamt
Gebäude Albrechtstraße 75
Name Nikolaus Brunner
Zimmer-Nr. A 302
Telefon 07541 204 5843 / 01702856556
Telefax 07541 204 8806
E-Mail gesundheitsschutz@bodenseekreis.de
Aktenzeichen 42-2.314-ei

Datum 5. Oktober 2018

Besichtigung der Trinkwasserhausinstallationen am 04.10.2018 in öffentlichen Gebäuden

Teilnehmer: Herr Brugger, Herr Seitz, Frau Hepperle, Herr Brunner

Sehr geehrter Herr Madlener,

wie Ihnen bereits bekannt, werden von Seiten des Gesundheitsamtes die Trinkwasserhausinstallationen in öffentlichen Gebäuden besichtigt.

Eine weitere Besichtigung der Trinkwasser-Installationen erfolgte am 04.10.2018.

Von Seiten des Gesundheitsamtes erfolgte gleichzeitig eine Bestandsaufnahme der bestehenden Trinkwasserhausinstallationen.

Bei der Überprüfung ergab sich folgendes:

Kindergarten Krumbach

- Nach dem rückspülbaren Filter ist eine Enthärtungs- sowie eine Phosphatanlage installiert. Nach Angaben werden sämtliche Trinkwasserleitungen (warm- wie auch kaltwasserseits) zurückgebaut.

Anschrift & Öffnungszeiten
Glärnischstraße 1 - 3
88045 Friedrichshafen
Mo - Fr 08:00 - 12:00 Uhr
Do 14:00 - 17:00 Uhr

Kontakt
Tel.: 115 oder 07541 204-0
Fax: 07541 204-8800
info@bodenseekreis.de
www.bodenseekreis.de

Bankverbindung
Sparkasse Bodensee
Kto.: 20111704, BLZ: 690 500 01
IBAN: DE98 6905 0001 0020 1117 04
BIC: SOLADES1KNZ


Bus & Bahn
Eingabe „Friedrichshafen,
Landratsamt“ bei
www.bodo.de oder
www.bahn.de



- An dem Verteilerbalken Kalt sind derzeit fünf Steigstränge vorhanden. Bei Rückbau der Trinkwasserinstallationen wären zukünftig nur noch drei Steigstränge vorhanden.
- Nach Angaben werden die Anschlussleitungen Sanitär Kindergarten in Edelstahl ausgeführt.
- Die zukünftige Warmwasseraufbereitung erfolgt für den Kindergarten über einen Durchlauferhitzer. Die 3-Liter-Regelungen werden sowohl warm- wie auch kaltwasserseits nach der Sanierung eingehalten.
- Folgende Hygienestandards sollten im Sanitärbereich für den Umbau des Kindergartens eingehalten werden:
 - Fünf Toiletten für die Kinder U3-U6 sowie fünf Handwaschbecken.
 - Eine Kleinsttoilette mit Handwaschbecken für die Kinder Ü3.
 - Es wird empfohlen, anstelle der Handwaschbecken eine Waschrinne zu installieren, die höhenversetzt ausgelegt werden kann, mit fünf Armaturen für die Kinder U3-U6 sowie mit zwei Armaturen für Kinder Ü3.
 - Ein Anschluss für eine Waschmaschine sollte vorgesehen werden.
 - Ausweisung eines Putzraumes mit Schmutzwasserausgussbecken.
 - Ausweisung einer Behindertentoilette mit Handwaschbecken, die gegebenenfalls auch durch das Personal genutzt werden kann.

Für weitere Beratungsgespräche und Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen


Nikolaus Brunner