

# Ladeinfrastruktur Tett nang

## Ausbauplan:

- Bewertung der Standorte

*Unsere Energie vor Ort*



Eriskirch



Kressbronn



Langenargen



Meckenbeuren



Neukirch



Oberteuringen





Tett nang

# Bewertungsskala anhand einer Beispielbewertung

	min		max
	Wenig Wohnbebauung	★ ★ ☆ ☆ ☆	Hohe Wohnbebauung
	Wenig Umgebungsfaktoren	★ ★ ☆ ☆ ☆	Attraktive Umgebung
	kurze Standzeiten	★ ★ ☆ ☆ ☆	Lange Standzeiten
	Wenig Durchgangsverkehr	★ ★ ☆ ☆ ☆	Verkehrsgünstig gelegen
	Geringe Naherholung	★ ★ ☆ ☆ ☆	Naherholungsmöglichkeiten
	Schwierige Netzanbindung	★ ★ ☆ ☆ ☆	Einfache Netzanbindung


# Parkplatz in der Eichenstraße 1 (Oberhof)



21 / 30

▶ Klassische Quartiersladelösung. Dichte Wohnbebauung ist für AC-Ladeinfrastruktur ideal. Sehr gute Netzanbindung möglich.


# Wohnmobilstellplatz Loretostraße – gegenüber der Wohnmobilstellplätze



18 / 30

Die Standortanalyse sieht hier vermehrt Dauerparker. Dieser Standort ist ein klassischer Quartierladeplatz. Evtl. mit mehr als 4 Ladeplätzen.


# Bahnhofstraße BayWa – öffentlicher Parkplatz?



17 / 30

▶ Parkfläche für Arbeitnehmer und fußläufigen Erledigungen. → AC-Ladeinfrastruktur. Relativ guter Standort

# Standort Musikschule Pestalozzistraße 23



Aus der Standortbewertung lässt sich eine klassische AC-Ladesäule ableiten. Größe Entfernung zum nächsten Netzverknüpfungspunkt sind mit hohen Aufwänden verbunden, deshalb ungeeignet.

Regionalwerk Bodensee  
GmbH & Co. KG  
Waldesch 29  
88069 Tett nang

[www.rw-bodensee.de](http://www.rw-bodensee.de)