

**Ortschaftsrat Langnau**

- öffentlich am 10.09.2024

**Technischer Ausschuss**

- öffentlich am 11.09.2024

**Gemeinderat**

- öffentlich am 25.09.2024

Sitzungsvorlage 140/2024/1

Stadtkämmerei  
Schubert, Claudia

**Vergabe von Ingenieurleistungen: Druckleitung und Pumpwerk - Anschluss der Kläranlage Apflau an die Kläranlage Kressbronn**

*Der Ortschaftsrat Langnau hat dem Beschlussvorschlag bei 10 Ja-Stimmen einstimmig zugestimmt.*

*Der Technische Ausschuss hat dem Beschlussvorschlag bei 11 Ja-Stimmen einstimmig zugestimmt und den letzten Halbsatz hinzugefügt („auf Grundlage des Angebots vom 29.05.2024“).*

Beschlussvorschlag

Der Auftrag der Planungsleistungen für die Druckleitung und das Pumpwerk des Anschlusses der Kläranlage Apflau an die Kläranlage Kressbronn wird an die Firma Steinbach Consult Ingenieurgesellschaft mbH Co. KG in Höhe von 381.040,94 € brutto vergeben auf Grundlage des Angebots vom 29.05.2024.

Anlagen:

Anlage 1 Zusammenfassung\_Verfahren

## Finanzierung

Finanzielle Auswirkungen:	<input checked="" type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein
---------------------------	--	-------------------------------

Ausgaben:	
Vorhandener Planansatz:	
N 53824001/538000/53800000 – 7872000 Mittel Haushalte 2025- 2026	389.000,00 EUR
Benötigte Mittel insgesamt:	381.040,94 EUR
Benötigte Mittel über dem Planansatz (Über-/außerplanmäßige Ausgaben):	Betrag eingeben EUR
Folgekosten:	Betrag eingeben EUR
- laufende Sachkosten	Betrag eingeben EUR
- Personalkosten	Betrag eingeben EUR
Einnahmen:	
Vorhandener Planansatz:	Betrag eingeben EUR
Kostenträger, Sachkonto, Auftrag	Betrag eingeben EUR
Tatsächliche Einnahmen:	Betrag eingeben EUR

Genehmigung der überplanmäßigen/ außerplanmäßigen Ausgaben:	
Mehrausgaben gegenüber Planansatz:	Betrag eingeben EUR
Die Voraussetzungen für über-/außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 84 GemO liegen vor:	
<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	
Diese können abgedeckt werden durch: Verbuchungsort eingeben	
Zuständigkeit (Wertgrenze) laut Hauptsatzung liegt beim	
<input type="checkbox"/> VA/TA (15.000 EUR bis 75.000 EUR)	
<input type="checkbox"/> GR (über 75.000 EUR)	

Ergänzende Erläuterungen:

## 1. Sachverhalt

Der Gemeinderat hat am 14.12.2022 den Anschluss der Kläranlage Apflau an die Kläranlage Kressbronn beschlossen.

### 1.1 Situation

Die Stadt Tettang betreibt derzeit die Kläranlage Apflau mit einer Ausbaugröße von 9.375 Einwohnerwerten. Zur Untersuchung der zukünftigen Entwicklung der Abwasserbehandlung wurde im Jahr 2022 ein Strukturgutachten erstellt. Ende 2022 entschied sich die Stadt Tettang zur Überleitung des im Einzugsgebiet der Kläranlage Apflau anfallenden Abwassers an die Kläranlage Kressbronn. Für den Umschluss ist eine Druckleitung mit rund 4,5 km Länge bis zum Einleitungspunkt auf Höhe Kochermühle in den Sammler zur Kläranlage vorgesehen. Auf der Kläranlage Apflau ist ein Pumpwerk zu installieren.

Im Rahmen des Strukturgutachtens wurden für das Pumpwerk und die Trasse Investitionskosten von rund 3 Mio. € zuzüglich Mehrwertsteuer erwartet. Ab einer erwarteten Honorarsumme von 221.000 € netto ist vom Gesetzgeber für die Vergabe von Planungsleistungen die Durchführung eines VgV-Verfahrens verbindlich.

Da die Honorarsumme für die Planungsleistungen den Schwellenwert voraussichtlich überschreiten wird, wurde von der Jedele und Partner GmbH im Auftrag der Stadt Tettang ein europaweites VgV-Verfahren durchgeführt. Als Vergabeverfahren wurde das zweistufige Verhandlungsverfahren mit Teilnahmewettbewerb gewählt

### 1.2 Teilnehmerwettbewerb

Am 22.03.2024 wurde das VgV-Verfahren für die Planungsleistungen für die Druckleitung und das Pumpwerk des Anschlusses an die Kläranlage Kressbronn beim Amt der Europäischen Gemeinschaft veröffentlicht.

Die Teilnehmerunterlagen wurden von 5 Bewerbern fristgerecht eingereicht.

Nach Prüfung der eingereichten Unterlagen und Referenzen durch das Büro Jedele und Partner GmbH ist davon auszugehen, dass die Bewerber fachlich in der Lage sind, die ausgeschriebenen Leistungen auszuführen.

Für den zweiten Schritt (Verhandlungsverfahren) wurden alle fünf Bewerber zur Angebotsabgabe aufgefordert und zur Präsentation eingeladen.

Am 04.06.2024 teilte ein Bewerber mit, dass er aus Kapazitätsgründen nicht weiter am Verfahren teilnehmen möchte.

### 1.3 Verhandlungsverfahren

Das Verhandlungsverfahren wurde wie in der beigefügten Zusammenfassung durchgeführt.

#### 1.4 Vergabeempfehlung

Aus der Bewertung der Bieterpräsentation sowie des Honorarangebots ergibt sich folgende Gesamtbewertung für das VgV-Verfahren:

Tabelle 1: Zuschlagskriterien Gesamtbewertung

Zuschlagskriterien	max. Punkte	Bieter 1	Bieter 2	Bieter 3	Steinbacher
Bieterpräsentation	70,0	46,7	55,0	62,3	57,3
Honorarangebot	30,0	24,9	23,4	20,9	30,0
<b>Gesamt</b>	<b>100,0</b>	71,6	78,4	83,3	87,3

Die Steinbacher Consult Ingenieurgesellschaft mbH Co. KG erreicht mit 87,3 von 100 möglichen Punkten die höchste Punktzahl.

Auf Grundlage dieser Gesamtbewertung empfiehlt die Verwaltung, das Büro Steinbacher Consult Ingenieurgesellschaft mbH Co.KG, mit Hauptsitz in Neusäß bei Augsburg, mit den ausgeschriebenen Planungsleistungen für den Anschluss der Kläranlage Apflau an die Kläranlage Kressbronn zu beauftragen.